

仕 様 書

1 調達物品及び予定数量

- (1) 調 達 物 品 徳島県警察本部庁舎ほか2か所で使用する電気
(電力量の40%が再生可能エネルギー由来の電力であること。)
- (2) 予 定 契 約 電 力 **仕様書別紙1「予定契約電力・予定使用電力量一覧」**のとおり
ただし、実際の取引における各月の契約電力は、その1月の最大
需要電力と前の11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とす
る。
- (3) 予 定 使 用 電 力 量 **仕様書別紙1「予定契約電力・予定使用電力量一覧」**のとおり
- (4) 調 達 期 間 令和8年4月1日（水）から令和9年3月31日（水）まで
- (5) 需 要 場 所 **仕様書別紙2「需要場所等の一覧」**のとおり
- (6) 契 約 期 間 における 予 定 力 率 100%

2 電力供給条件

- (1) 供給電力特質

ア 徳島県警察本部庁舎を除く施設

- ① 供 給 電 力 方 式 交流三相3線方式
- ② 供給電圧（標準電圧） 6,000V
- ③ 計量電圧（標準電圧） 6,000V
- ④ 標 準 周 波 数 60Hz
- ⑤ 受 電 方 式 常時1回線受電
- ⑥ 蓄熱式負荷設備の有無 無
- ⑦ 太陽光発電設備の有無 無

イ 徳島県警察本部庁舎

- ① 供 給 電 力 方 式 交流三相3線方式
- ② 供給電圧（標準電圧） 6,000V
- ③ 計量電圧（標準電圧） 6,000V
- ④ 標 準 周 波 数 60Hz
- ⑤ 受 電 方 式 本線・予備線受電
- ⑥ 蓄熱式負荷設備の有無 無
- ⑦ 太陽光発電設備の有無 無

- (2) 電力量等の計量

- ① 自 動 檢 針 装 置 有
- ② 電力会社の検針方法 遠隔自動検針
- ③ 電 力 量 計 構 成 電力需給用複合計器（通信機能付）

- (3) 需給地点

仕様書別紙2「需要場所等の一覧」のとおり

- (4) 電気工作物の保安責任分界点

需給地点に同じ。

- (5) 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じ。

3 その他

- (1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。
- (2) この仕様書に定めのない事項については、当該地域を所管する一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（電気需要約款）等を基に発注者と受注者で協議するものとする。
- (3) 当該施設は公共施設であるため電気を安定供給すること。
- (4) **仕様書別紙1「予定契約電力・予定使用電力量一覧」**で示した数値は、予定数量であり、調達期間中においてこれを保証するものではない。

仕様書別紙1 予定契約電力・予定使用電力量一覧

需要場所 (施設名)	契約電力 (kW)	使用電力量 (kWh)												合計	
		令和8年										令和9年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島県警察 本部庁舎	1,000	195,000	195,000	195,000	253,000	253,000	253,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	2,514,000	
交通機動隊庁舎	56	9,000	9,000	9,000	13,000	13,000	13,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	120,000	
警察学校射撃場	137	5,000	5,000	5,000	11,000	11,000	11,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	78,000	
合 計		209,000	209,000	209,000	277,000	277,000	277,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	2,712,000	

(注記)

1 7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

2 上表は、前年度実績を基に作成した調達予定数量の一覧であり、調達期間中においてこれを保証するものではない。

3 直近の電力使用実績は、入札説明書別紙2「契約電力・使用電力量実績一覧」のとおり。

仕様書別紙2 需要場所等の一覧

1 施設一覧表

No.	施設名	所在地
1	徳島県警察本部庁舎	徳島県徳島市万代町2丁目5番地1
2	交通機動隊庁舎	徳島県板野郡松茂町 笹木野字八北開拓353
3	警察学校射撃場	徳島県徳島市論田町中開51-1

2 需給地点

各施設の区分開閉器の電源側（一次側）接続点とする。